


TABLERO SECCIONAL
TS-01 (PRIMER PISO)



CRC	0101		0102		0103		0104		0105		0106		0107		0108	0109	0110		0111		0112	0113	0114	P01	0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0130
PIW1	0.39		0.85		0.78		0.59		0.59		0.65		0.33		0.33	0.36	0.52		0.52		0.52	0.52	--	0.5	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	--	1.60	
qlmm2l	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	2.5	2.5		2.5		2.5	--	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	--	2.5	
IRAM	2183		2183		2183		2183		2183		2183		2183		2183	2183	2183		2183		2183	--	2183	2183	2183	2183	2183	2183	2183	2178/2183	--	2178/2183
SOPORTE	RS19/15		RS19/15		RS19/15		RS19/15		RS19/15		RS19/15		RS19/15		RS19/15	RS19/15	RS19/15		RS19/15		RS19/15	RS19/15	--	RS19/15	RS19/15	RS19/15	RS19/15	RS19/15	RS19/15	RS19/15	BPC/CBP	--
DESTINO/USO	IUG DIRECCIÓN	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	ILUMINACIÓN EMERGENCIA SALIDA	ILUMINACIÓN PERMANENTE DE PASILLOS AULA	IUG HALL FLUJA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	IUG HALL FLUJA	ALIMENTACIÓN PERMANENTE DE EQUIPO AUTÓNOMO IL. EMERGENCIA	IUG HALL AUTO	IUG HALL AUTO	RESERVA EQUIPADA	FUENTE SUICIA COMANDAMENTO ENERGIENDOS	TOMAS DIRECCIÓN OFICINA	TOMAS HALL/BANO	TOMAS AULAS DEPOSITO	TOMAS HALL	TUG BPC/CBP TOMAS	RESERVA EQUIPADA	TUG BPC/CBP TOMAS	

DIMENSIONES (MM)			GRADO DE PROTECCIÓN	GABINETE
ALTO	ANCHO	PROF.		
900	600	150	IP41	DE EMBUTIR CHACERO DWG16

OBRA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
SEDE WENCESLAO TATA 4978

LAMA-SOLER Arquitectos
Riobamba 1234 6° C - Buenos Aires - Argentina - tel/fax +54-11-4811-1844/6890
e-mail: estudio@lamasoler.com.ar

INST.ELECTRICA

ESQUEMAS UNIFILARES "6"

PLANO

IE-29

ESCALA -
REV. A
11/3/2016