

OBRA: MODULO AULAS COMUNES - CAMPUS UNIVERSITARIO ALTOS DEL PALIHUE
UBICACION: San Andrés y Payró - BAHIA BLANCA

Ubicación: San Andrés y Payró - BAHIA BLANCA			Tramos	Longitud del tramo	Longitud adoptada	Consumo	Diámetros Comerciales	Longitud Equivalente	Longitud definitiva	Diámetro comercial definitivo
				m	m	m3	mm	m	m	mm
Calori	Caldera	23700	1 - A	2,40	63,10	2,548	25	24,23	87,33	25
	Caldera	23700	2 - A	1,50	62,20	2,548	25	22,95	85,15	25
	1 Caldera	23700	3 - B	6,70	60,00	2,548	25	24,12	84,12	25
	2 Caldera	23700	4 - C	1,30	39,00	2,548	25	23,73	62,73	25
	3 Caldera	23700	5 - C	2,10	39,80	2,548	25	22,45	62,25	25
	4 Caldera	23700	6 - D	1,20	40,50	2,548	25	19,42	59,92	25
	5 Caldera	23700	7 - D	2,10	41,40	2,548	25	20,70	62,10	25
	6 Caldera	23700	8 - E	3,00	42,10	2,548	25	20,06	62,16	25
	7 ANAFE	3600	9 - F	2,80	30,80	0,387	13	12,97	43,77	13
	8 CALEFACTOR	2500	10 - G	3,10	28,40	0,269	13	9,17	37,57	13
	9 ANAFE	3600	11 - H	2,20	23,10	0,387	13	12,24	35,34	13
	10 CALEFACTOR	2500	12 - H	1,50	22,40	0,269	13	11,59	33,99	13
	11 ANAFE	3600	13 - H*	0,80	14,30	0,387	13	13,45	27,75	13
	12 calefon	20000	14 - H*	1,40	14,90	2,151	19	13,84	28,74	19
	13 CALEFACTOR	4000	15 - I	1,10	8,80	0,430	13	9,06	17,86	13
14			A - B	7,40	63,10	5,097	32	24,23	87,33	32
B - J			24,00	63,10	7,645	38	24,23	87,33	38	
C - J			8,40	39,80	5,097	32	23,73	63,53	32	
J - K			11,10	63,10	12,742	51	24,23	87,33	51	
H - K			2,70	23,10	0,656	13	12,24	35,34	13	
K - L			3,80	63,10	13,398	51	24,23	87,33	51	
D - E			0,20	41,40	5,097	32	20,70	62,10	32	
E - F			11,10	42,10	7,645	32	20,06	62,16	38	
F - G			2,70	42,10	8,032	38	20,70	62,80	38	
G - L			10,90	42,10	8,301	38	20,70	62,80	38	
			L - M	8,20	63,10	21,699	63	24,23	87,33	63
			H* - I	5,80	14,90	2,538	19	13,84	28,74	19
			I - M	1,50	14,90	2,968	19	13,84	28,74	25
			M - REG	6,20	63,10	24,667	63	24,23	87,33	63