






REFERENCIAS:


- 


TABLERO FM
- 


TOMACORRIENTE IRAM 2x10A+T
- 


TOMACORRIENTE USOS ESPECIALES 2x20A+T
- 


TOMACORRIENTE EN CIELO RASO
- 


CAJA DE PASE (10x10)
- 


CAJA DE ALIMENTACION (10x10)
- 

ZOCALODUCTO
- 

BOCA PARA WI-FI
- 

BOCA PARA DATOS Y TELEFONIA
- 

BOCA PARA DATOS PARA PROYECTOR
- 

BOCA PARA TV
- 

MINI RACK

NOTAS.

SALVO INDICACION EN CONTRARIO:

1-LA INSTALACION DE TOMACORRIENTES MONOFASICOS EN CANERIAS SERA RS19-2x2.5+T.

2-LA INSTALACION DE TOMACORRIENTES TRIFASICOS EN CANERIAS 6 DESDE BAJADAS DE CAJA CON BORNERA SERA RS19-4x2.5+T.

3-LAS INSTALACIONES INTERIORES POR CONTRAPISO SERAN REALIZADAS MEDIANTE CAÑO DE PVC Y CABLE AUTOPROTEGIDO NORMA IRAM 2178 CON DOBLE VAINA DE PVC.

4-EL CONTRATISTA EN SU OFERTA, DEBERA CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LAS CAJAS DE PASE QUE SEAN NECESARIAS, PARA NO SOBREPASAR LAS DOS CURVAS ENTRE CAJAS.

5-LAS INSTALACIONES DE DATOS/TELEFONIA/WIFI (UTP) Y DE TV (RG59) SERAN VACIAS PREVIENDO LAS CANALIZACIONES SEGUN LA SIGUIENTE TABLA:

CABLE (UTP 6 RG59)	CAÑO
1	RS19
2	RS22
3	RS25
4 a 5	RS32
6 a 10	RS51