



PLANTA GENERAL

TANQUE DE RESERVA CAP. 1000
lit. TRICAPA EN POLIPROPILENO,
LINEA PATAGONICO MARCA
TINACOS O SUPERIOR CALIDAD.
COLECTOR Ø38

REFERENCIAS

- C.I.** CENTRAL DE INTRUSION - SEGURIDAD:
CENTRAL DE INTRUSION AVISO DE ROBO, ALTA SEGURIDAD. PANEL DE CONTROL 8 ZONAS. INTELIGENCIA DISTRIBUIDA. PARTICIONADA POR ZONAS. EL PANEL DE CONTROL DEBE ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD CON RF. LLAMADOR TELEFONICO INCORPORADO. SISTEMA DE VIGILANCIA DE ACTIVIDAD EFECTIVA. ARMADO TELEFONICO REMOTO. COMUNICACION DE EVENTOS. DERIVACION DE LLAMADAS ENTRANTES. PROGRAMACION POR TECLADO IN SITU. ALTERNATIVA DE PROGRAMACION POR SOFT. VIA LOCAL Y REMOTA. TECLADO DE LCD. MARCAS SUGERIDAS: BOSCH, BUNKER, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD. BATERIA DE GEL LIBRE DE MANTENIMIENTO, LARGA VIDA UTIL. 12 V - 7 AH.
- IMPORTANTE:**
LA CENTRAL DE INSTRUCCION "POR RAZONES DE SEGURIDAD" SE INSTALARA DENTRO DE UN GABINETE METALICO MARCA GEN-ROD, DE 60x45 cm, CON LLAVE, MONTADO POR SOBRE LOS 2.40 m DE ALTURA.
- MANUJO ANTI-PANICO EN PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA, MARCA JAQUE EQ. O SUP. CALIDAD.**
- MATAFUEGO CLASE "A y B" POLVO "ABC", CAP. 5 Kg. CON MANOMETRO DE CONTROL DE CARGA MARCA YUKON, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.**
- TECLADO REMOTO ALARMA INSTRUCCION**
- DETECTOR DE MOVIMIENTO (PIR) DETECTOR INFRARROJO PASIVO. PARA MONTARLO EN PARED. CON LENTES FRESNEL FACETADOS. COBERTURA VOLUMETRICA MINIMA 12 Mts. INMUNIDAD CONTRA CORRIENTES DE AIRE E INSECTOS. SISTEMA ANTIDESARME INCORPORADO. MARCA BOSCH O CALIDAD SUPERIOR. NORMAS UL, CE, ISO 9000**
- SENTIDO SALIDA DE EMERGENCIA**
- L.E.** LUZ DE EMERGENCIA FLUORESCENTE AUTÓNOMO NO PERMANENTE MARCA ATOMLUX MODELO 2018, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, POTENCIA 16 W, AUTONOMIA MAX 8 Hs, 2 TUBOS 8 W CADA UNO.
- S.E.** LUMINARIA SEÑALIZACION DE ESCAPE. SEÑALIZADOR AUTÓNOMO PERMANENTE, CON PICTOGRAMA INDICANDO LA SALIDA, MARCA ATOMLUX A LED, 6 Hs, MODELO 9905 L, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.
- F-60** PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO SIPLANILLA DE CARPINTERIA, CON CERRADURA ANTI-PANICO F-60 CERTIFICADAS POR DIRECCION DE BOMBEROS
- F-60** MURO CORTAFUEGO F-60
- CAÑERIA PARA SISTEMA DE DETECCION DE CH° N°, DIAMETRO MINIMO 3/4"**

	PROVINCIA DEL NEUQUEN						
	MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA						
	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
	DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA						
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS							
OBRA:							
ESCUELA N° 10 - AMPLIACION S.U.M.							
LUGAR:							
PIEDRA DEL AGUILA							
PLANO:							
INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIO						PLANO N°	
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2	
			1:100	2016			
						08-01	