

NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

- CAÑERIAS:

[illegible]

- ALARMAS

ESTACIONES DE REGULACIÓN:
GABINETES METÁLICOS ESTÁTICOS, CONTENIDO UN SISTEMA DE BY-PASS, LLEVARÁN LLAVE DE CORTE Y REGULADOR MICRO DGB PARA LAS LÍNEAS DE OXÍGENO Y AIRE, Y VALVULA ESFERICA DE CORTE PARA LINEA DE VAPOR.

-ESTACIONES DE ALIMENTACION

SEPARA EL SUMINISTRO DE OXÍGENO CENTRAL SEMAUTOMÁTICA PARA TANQUE CRIOGÉNICO, Y UNA CENTRAL SEMAUTOMÁTICA PARA 2 TUBOS Y DOS FLEXIBLES DE TRANSFERENCIA.

-PAPA EL SUJUNISTRO DE VACIO: BOMBA DE VACIO JUNKER, MARCA TAUSEN, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, MODELO CP 305 05, LITRE DE AGUETE, 5,5 HP, 6000 LITROS DE ASPIRACION, TANQUE VERTICAL DE 500 LIT, DOS VACUOSIDAD DANCOS Y UN TAPLETO ELECTRONICANDO DIRECTO DE 5,5 HP

-PAPA EL SUJUNISTRO DE AIRE COMPRINDO: COMPRESOR DUPLICE, MARCA VALENTI, EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD, MODELO CP 305 05, LITRE DE AGUETE, 5,5 HP, 1200 LITROS, TANQUE VERTICAL DE 300 LIT, SECCION DE AIRE MARCA TAUSEN, CON PREFILTRO 1 MICRON Y POST FILTRO 0,01 MICRON, SECCION DE AIRE CON UN CARGA, 800 LITRA COMPLETO.

- CENTRAL DE LLAMADAS

INSTALACION EN OFICE DE TERAPIA, REPETIDORA DE SERVICIO, CON SENAL LUMINICA Y SONORA.

- PUESTOS DE CONSUMO

- PANELES MINIDUCTOS: DE ALUMINIO ESTRUJADO, CON SERVICIO DE GASES PARA UNA, DOS, TRES O CUATRO BOCAS, SEGURO ESPECIFICACIONES Y PLANOS, ACOPLE TIPO DISC (INTERVENCIONES, CONSULTORIOS LOCALES, MANTENIMIENTO, LABORATORIOS, OFFICES SECTORES).

- PANELES POLIDUTO:
DE ALUMINIO ESTRUCTURADO, CON SISTEMA CUADRUPLÉ, CANAL DE SEGURIDAD, CON SERVICIO
GASES PARA TRES Y SEIS BOCAS. INSTALACION ELÉCTRICA CON TOMAS TIPO SHUKOIRAM,
PLACAS EN LUMINACIÓN MODULO, AVISO DE EMERGENCIA CAMA, ACOPIE DISC (TERAPIA, SALDA
DE RECUPERACIÓN).
EN CUBIERTOS SE INSTALARÁN TORRETAS DE TECHO FIJAS, CON EXTRACCION DE GASES
ANESTÉSICOS, TOMAS SHUKOIRAM Y 7 BOCAS PARA SUMINISTRO DE GASES.

- LAMPARA SOCIALITICA P/QUIROFANOS (LS-1



EQUIPO ALTA GAMMA, POWER LED, MACROET, ILUMINACION QUIMIOGRAFICA DE BAJO CONSUMO, FOTODISCOS ULTRA BLANCOS, CAPACIDAD LUMINOSA SOLICITADA: ENTRE 100.000 / 110.000 LUX, 8 TUBOS,
EQUIPO PREVISTO PARA VIDEO.

- LAMPARA SOCIALITICA P/SALA DE PARTOS (LS-2

ELECTRICAMENTE.

REFERENCIAS

- | | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| CO ₂ | ----- | DIÓXIDO DE CARBONO |
| OH | ----- | GRUPO HIDRÓXILICO |
| O | ----- | OXÍGENO |
| AC | ----- | GRUPO ACETIL |
| V | ----- | VACÍO |

			
PROVINCIA DEL NEGUEN			
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE ANDÉS			
INSTITUCION PROVINCIAL DE PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD			
DEPARTAMENTO DE ATENCION PRIMARIA			
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA			
NEJIVO HOSPITAL "DR RAMON CARRILLO"			
Complejidad VI - 2ª ETAPA			
LUGAR			
SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEGUEN			
PLAN DE			
INSTALACION DE GASAS MEDICINALES			
PLAN DE			
INTERVENCIÓN			
PROYECTO	OBJETIVO	FECHA	MONI 2
OBJETIVO	1-000	2016	
13-06			