

CONSULTA N° 24

Consulta:

Las líneas de N₂O y CO₂ y sus centrales no están contempladas en pliego (Planilla / PET) ni en panelería. Solo figuran en plano las cañerías. Se incluyen en la cotización.

RESPUESTA:

Se incluirán red de cañerías de N₂O ni CO₂ y sus centrales. La planilla es estimativa, solo una referencia.